
План разводки электропроводки (без общего освещ.)

вывести на отдельный автомат

Розетки под терминал, ПК и пр. в полу вывести на отдельный автомат! (постоянное питание)

Розетка под вар.панель с заземлением вывести на отдельный автомат

Розетки под роутер и сервер вывести на отдельный автомат! (постоянное питание)



Вывод под теплый пол вывести на отдельный автомат (постоянное питание)

Вывод под подсветку лестницы 1.5 мм (включение – по датчику)

Вывод под вывеску и рамку LED–лента, подсветка козырька (постоянное питание)

1 Уличная розетка + подсветка двери, козырька (постоянное питание)
2 Розетка 220v стол 4
14 Группа розеток 220v клиентская зона под ТВ, принтер + LED подсветка
3 Электронный замок на вход
4 Рольставни
5 Розетка сварочный аппарат + локальное освещение стол 1 и 3
6 Блок потайных розеток в полу стол 1,3
7 Подсветка лестницы по датчику движения
8 Теплый пол (постоянное питание)
9 Блок потайных розеток в полу Ресепшен (постоянное питание)
10

– 220v по потолку в гофре, 2,5 мм
– 220v по полу в гофре, 2,5 мм
– интернет, антена и пр. по полу
– инт., антена и пр. по потолку
– на LED свет по полу в гофре

11 Подсветка откосов на окнах LED–лента
12 220v розетки на откосах окон
13 Блок потайных розеток в полу подиум
15 220v розетки в подсобном помещении
16 Розетки в группе кухня – вар.поверх.
17 Розетки в группе кухня
18 Розетка под холодильник (постоянное питание)

Условные обозначения:

– стены и перегородки

USB – розетка USB
ИНТ – розетка интернет
– электровывод с заземляющим контактом
– розетка с заземляющим контактом

– терморегулятор теплого пола
– выключатель одноклавишный
– распределительный щит
– вентиляционная вытяжка

Примечание:

– все размеры на чертеже указаны в мм
– точность размеров на чертеже 100 мм
– все размеры уточняются по месту после проведения чистовых отделочных работ
– высота установки выключателей 900 мм от ур.чистого пола, если не указано иное
– все розетки в мокрых зонах с заземлением

Г.САНКТ–ПЕТЕРБУРГ, 8–Я КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ ДОМ 18 ПОМЕЩЕНИЕ 59,9 М2			
План разводки электропроводки	Лист	Листов	Масштаб
	1	5	1:100
Подпись	Дата проведения обмеров		
Иванова Л.Д.	17.12.2022		

Формат А3